ozn.	vrsta	kg	kosov	skupaj kg
P	plošča iz železa 6/60/750 mm	2,17	2	4,34
Skupaj kg za 1 pilot:				4,34

POZ 2.3: RA Ø 12 mm / 10 cm, L = 2.576 m (1 krog), skupaj 146 krogov, L = 376.111 m za 1 pilot

Piloti 9 do 25

Ø 100 cm, 17 kom (št. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

dolžina pilota 14.50 m, dolžina armaturnega koša 15,40 m / prekrivanje v vzdolžni smeri 1,20 m / koš v dveh delih dolžine po 8,30 m

Poz	Armatura		dolžina posamezne palice, kroga spirale, obroča	število palic, krogov spirale, obročev	dolžina armature ŽL (m)	teža armature na meter	teža armature ŽG (kg)		Skupaj	
	opis	Ø (mm)	L (m)	za 1 pilot	za 1 pilot	kg/m'	za 1 pilot	za 17 pilotov	do Ø 12	nad Ø 12
1.3-A	vzdolžna armatura	20 Ø 32	8,300	20	166,000	6,470	1074,020	18258,340		18258
1.3-B			8,300	20	166,000	6,470	1074,020	18258,340		18258
2.3	spirala	Ø 12/10 cm	2,576	146	376,111	0,910	342,261	5818,444	5818	
3.3	montažni obroč na 2,5-2,3 m	Ø 32	2,620	7	18,338	6,470	118,644	2016,944		2017
4.3	kvadrat	4 Ø 32	0,600	28	16,800	6,470	108,696	1847,832		1848
5.3	distančnik	Ø 12	0,300	14	4,200	0,910	3,822	64,974	65	
						TG (kg)	2721,46	46264,87	5883	40381
						kg/m' pilota	188			

PREREZ X čez obroč



POZ 3.3: RA Ø 32 mm, L= 2.620 m (1 obroč), 7 obročev za 1 pilot / L = 18.338 m za 1 pilot (preklop 10 Ø = 32 cm zavariti)



POZ 4.3: RA 4 Ø 32 mm, L = 0.60 m (1 palica), 4 palice znotraj 1 obroča, skupaj 28 palic za 1 pilot, L = 16.80 m za 1 pilot



POZ 5.3: RA Ø 12 mm, L= 0.30 m (1 kom), 2 x 7 kom za 1 pilot / L = 4.20 m za 1 pilot
(distančnike privarti na vzdolžno armaturo - predhodno kontrolirati dim. 5 cm glede na debelino kolone)



ARMATURNI NAČRT 3
M 1 : 20

PILOTI Ø 100 cm, 17 kom
(št. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), L = 14.50 m
vrh pilotov na koti -2.50 m, dno na koti -17.00 m

beton: C 25/30, XC2
armatura: B St 500 S
zaščitna plast betona: a = 9 cm

ARMATURNI NAČRT 3 - piloti 9 do 25 (po recenziji)

Geocenter				Naročnik/ investitor:	OBČINA JESENICE Cesta železarjev 6 4270 Jesenice
Odg. vodja projekta:	Danica PEČEK, univ.dipl.inž.grad.			Objekt/ lokacija:	PLAZ na Planini pod Golico
Ident. št.:	IZS G-1784				
Odg. projektantka:	Danica PEČEK, univ.dipl.inž.grad.			Vrsta načrta:	3 Načrt gradbenih konstrukcij Sanacija plazu
Ident. št.:	IZS G-1784				
Sodelavec:				Vsebina risbe:	ARMATURNI NAČRT 3 (piloti 9 do 25)
Sodelavec:					
Vrsta gradnje:	REKONSTRUKCIJA in NOVA GRADNJA			Del risbe:	
Vrsta proj. dokument.:	PZI			Merilo:	1 : 20
Številka projekta:	GC-181/2015-PZI			Datum:	junij 2015
Številka načrta:	GC-181/2015-1			Številka risbe:	G.16
Šifra CC:					
Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza objekt:	Šifra risbe:		
		004.2162	G.271		
Avtor risbe:	GEOCENTER, Danica Pečak s.p.			Ki.št.risbe:	Plan: PpG_armaturni načrt 3_G16