

PV1	enokrilna vrata, EI2 60-C4	dimenzije (cm) 90/210	1L	kom 1

- lokacija: obstoječe klet, toplotna podpostaja
- podboj : kovinski, sidran v obstoječo AB steno, zaščiten s prašno barvo, barva siva RAL 7024 (kot že vgrajeno 2010)
- krilo: polno kovinsko, zaščiteno s prašno barvo, RAL kot podboj
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za enokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, cilindrična ključavnica, vratne kljuke, samozapiralo
- opomba: podana je zahtevana minimalna svetla odprtina vrat (dimenzije vrat obvezno prilagoditi obstoječi odprtini, spodaj možna praga iz betona)
zahtevana požarna odpornost EI2 60-C4, obvezni atesti




PV2	dvokrilna vrata, EI2 30-C4	dimenzije (cm) 190/210	kom 4

- lokacija: pritličje vzhodnega prizidka, avla proti igralni površini 2, nad. vzhodnega prizidka, SV del, izhod s tribune na stopnišče obstoječe 2. nadstropje, SZ del, izhod na stopnišče
- podboj : kovinski, sidran v obstoječo AB steno, zaščiten s prašno barva siva RAL 7024 (kot že vgrajeno 2010)
- krilo: polno kovinsko, zaščiteno s prašno barvo, RAL kot podboj
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za dvokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, evakuacijska ključavnica, vratne kljuke s strani avle, panična letev s strani igrišča, samozapiralo
- opomba: zahtevana minimalna svetla širina vrat 180cm (dimenzije vrat prilagoditi obstoječi odprtini z upoštevanjem ŠPV), svetla dimenz. vrat se računa od gotovega tlaka z upoštevanjem izvedbe plavajočega estriha tudi v prostorih kjer je trenutno samo AB plošča - tam se izvede betonski prag
zahtevana požarna odpornost EI2 30-C4, obvezni atesti




PV3	enokrilna vrata, EI2 30-C4	dimenzije (cm) 80/210	1L	kom 1

- lokacija: pritličje vzhodnega prizidka, recepcija v avli
- podboj : kovinski, sidran v obstoječo AB steno, zaščiten s prašno barvo, barva siva RAL 7024 (kot že vgrajeno 2010)
- krilo: polno kovinsko, zaščiteno s prašno barvo, RAL kot podboj
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za enokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, cilindrična ključavnica, vratne kljuke - s strani VIP-a evakuacijska, samozapiralo
- opomba: podana je zahtevana minimalna svetla odprtina vrat (obstoječo odprtino v steni je potrebno zvišati in pozidati po širini, tako da ustreza za vgradnjo vrat zahtevane svetle širine)
zahtevana požarna odpornost EI2 30-C4, obvezni atesti




PV4	enokrilna vrata, EI2 30-C4	dimenzije (cm) 90/210	6D+1L	kom 7

- lokacija: obstoječe pritličje - garderobe, 2. nadstropje - fitnes
- podboj : kovinski, sidran v obstoječo steno, zaščiten s prašno barvo, barva siva RAL 7024 (kot že vgrajeno 2010)
- krilo: polno kovinsko, zaščiteno s prašno barvo, RAL kot podboj
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za enokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, evakuacijska ključavnica, vratne kljuke - evakuacijske s strani garderobe, samozapiralo
- opomba: obstoječo odprtino v steni prilagoditi zahtevani svetli odprtini vrat po potrebi izvesti novo preklado oz. obdelati špalete okoli vrat zahtevana požarna odpornost EI2 30-C4, obvezni atesti




PV5	enokrilna vrata, EI2 60-C4	dimenzije (cm) 90/210	2D+1L	kom 3

- lokacija: obstoječe pritličje - garderoba proti servisnem vhodu s severa
- podboj : kovinski, sidran v obstoječo steno, zaščiten s prašno barvo, barva siva RAL 7024 (kot že vgrajeno 2010)
- krilo: polno kovinsko, zaščiteno s prašno barvo, RAL kot podboj
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za enokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, evakuacijska ključavnica, vratne kljuke - evakuacijske s strani garderobe, samozapiralo
- opomba: obstoječo odprtino v steni prilagoditi zahtevani svetli odprtini vrat po potrebi izvesti novo preklado oz. obdelati špalete okoli vrat zahtevana požarna odpornost EI2 60-C4, obvezni atesti




PV6	enokrilna vrata, EI2 60-C3	dimenzije (cm) 90/200	1L	kom 1

- lokacija: obstoječe pritličje - servisni prostori v SZ delu
- podboj : kovinski, sidran v obst. ali novo steno, zaščiten s prašno barvo, barva siva RAL 7024 (kot že vgrajeno 2010)
- krilo: polno kovinsko, zaščiteno s prašno barvo, RAL kot podboj
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za enokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, cilindrična ključavnica, vratne kljuke, samozapiralo
- opomba: dimenzije vrat prilagoditi dejanskem stanju na objektu (minimalna svetla širina 80cm)
zahtevana požarna odpornost EI2 60-C4, obvezni atesti




PV7	enokrilna vrata, EI2 60-C4	dimenzije (cm) 80/200	2L+1D	kom 3

- lokacija: obstoječe pritličje - servisni prostori v SZ in JZ delu obstoječe 3. nadstropje - prostor za omaro varnostne razsvetljave
- podboj : kovinski, sidran v obstoječo steno, zaščiten s prašno barvo, barva siva RAL 7024 (kot že vgrajeno 2010)
- krilo: polno kovinsko, zaščiteno s prašno barvo, RAL kot podboj
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za enokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, cilindrična ključavnica, vratne kljuke - s strani bara evakuacijska, samozapiralo
- opomba: dimenzije vrat prilagoditi dejanskem stanju na objektu (minimalna svetla širina 80cm)
zahtevana požarna odpornost EI2 60-C4, obvezni atesti




PV8	dvokrilna vrata, EI2 30-C4	dimenzije (cm) 180/210	kom 1

- lokacija: obstoječe pritličje - izhod na stopnišče v SZ delu
- podboj : kovinski, sidran v novo sporeks steno, zaščiten s prašno barvo, barva siva RAL 7024 (kot že vgrajeno 2010)
- krilo: polno kovinsko, zaščiteno s prašno barvo, RAL kot podboj
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za enokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, evakuacijska ključavnica, vratne kljuke - s strani bara evakuacijska, samozapiralo
- opomba: na mestu odstranjenih obstoječih vrat in zasteklitve nad njimi se vgradijo nova vrata in nad njimi pozida stena iz sporeksa 15cm, nad vrati se izvede AB vez, ki se sidra v obstoječ AB steber na eni strani in zidano steno na drugi strani
zahtevana požarna odpornost EI2 30-C4, obvezni atesti




PV9	enokrilna vrata, EI2 60-C4	dimenzije (cm) 100/200	1L	kom 1

- lokacija: obstoječe pritličje - delavnica za vzdrževanje
- podboj : kovinski, sidran v obstoječo steno, zaščiten s prašno barvo, barva siva RAL 7024 (kot že vgrajeno 2010)
- krilo: polno kovinsko, zaščiteno s prašno barvo, RAL kot podboj
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za enokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, cilindrična ključavnica, vratne kljuke, samozapiralo
- opomba: dimenzije vrat prilagoditi dejanskem stanju na objektu zahtevana požarna odpornost EI2 60-C4, obvezni atesti




PV10	enokrilna vrata, EI2 30-C3	dimenzije (cm) 70/200	1L+1D	kom 2

- lokacija: 1. nadstropje vzhodnega prizidka, vrata skladišča točilnega pulta
- podboj : kovinski, sidran v obstoječo steno, zaščiten s prašno barvo, barva siva RAL 7024 (kot že vgrajeno 2010)
- krilo: polno kovinsko, zaščiteno s prašno barvo, RAL kot podboj
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za enokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, cilindrična ključavnica, vratne kljuke, samozapiralo
- opomba: dimenzije vrat prilagoditi dejanskem stanju na objektu zahtevana požarna odpornost EI2 30-C3, obvezni atesti




PV11	dvokrilna vrata, EI2 30-C4	dimenzije (cm) 190/240	kom 1

- lokacija: 1. nadstropje vzhodnega prizidka - izhod na stopnišče
- podboj : kovinski, sidran v novo steno, zaščiten s prašno barvo barva siva RAL 7024 (kot že vgrajeno 2010)
- krilo: kovinsko, zaščiteno s prašno barvo, RAL kot podboj zasteklitev iz požarno odpornega stekla EI 30
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za dvokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, evakuacijska ključavnica, vratne kljuke s strani stopnišča, panična letev s strani halla, samozapiralo
- opomba: odprtino v novi steni in vgradnjo dvokrilnih in enokrilnih vrat prilagoditi zahtevani svetli širini vrat
zahtevana požarna odpornost EI2 30-C4, obvezni atesti



PV12	enokrilna vrata, EI2 30-C4	dimenzije (cm) 95/240	1L	kom 1

- lokacija: 1. nadstropje vzhodnega prizidka - izhod na stopnišče
- podboj : kovinski, sidran v novo steno, zaščiten s prašno barvo barva siva RAL 7024 (kot že vgrajeno 2010)
- krilo: kovinsko, zaščiteno s prašno barvo, RAL kot podboj zasteklitev iz požarno odpornega stekla EI 30
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za dvokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, evakuacijska ključavnica, vratne kljuke s strani stopnišča, panična letev s strani halla, samozapiralo
- opomba: odprtino v novi steni in vgradnjo dvokrilnih in enokrilnih vrat prilagoditi zahtevani svetli širini vrat
zahtevana požarna odpornost EI2 30-C4, obvezni atesti



OBSTOJEČA VRATA, KI SE DOPOLNIJO Z NOVO OPREMO

V3	dvokrilna vrata	dimenzije (cm) 260/245	kom 3

- lokacija: 1. nadstropje vzhodnega prizidka
- dodatna oz. nova oprema: vgradi se tesnilo za dim po zahtevah ŠPV

V4	dvokrilna vrata	dimenzije (cm) 285/230	kom 3

- lokacija: obstoječe 1. nadstropje, izhodi s tribun na severni strani
- dodatna oz. nova oprema: vgradi se tesnilo za dim po zahtevah ŠPV, vgradi se samozapirala

OBSTOJEČA VRATA, KI SE DOPOLNIJO Z NOVO OPREMO ZA EVAKUACIJO

V1	dvokrilna vrata	dimenzije (cm) 250/210	kom 1

- lokacija: obstoječe pritličje, izhod iz stopnišče na zahodni fasadi
- dodatna oz. nova oprema: varnostna ključavnica (avtomatsko odklepanje s strani stopnišča), vratne kljuke z zunanje strani in panične letve z notranje strani skupaj z mehanizmom, palico in utorom zgoraj in spodaj za zatik palice, samozapiralo, zaskočki (vrata so namenjena dovodu svežega zraka v primetu požara)
- opomba: v primeru, da dodatno novo opremo nikakor ni mogoče montirati na obstoječa vrata, se izdelajo nova vrata

V2	enokrilna vrata	dimenzije (cm) 100/210	kom 1

- lokacija: pritličje vzhodnega prizidka, izhod za nogometaše
- dodatna oz. nova oprema: varnostna ključavnica (avtomatsko odklepanje s strani stopnišča), vratna kljuka z zunanje strani in evkuacijska z notranje strani
- opomba: v primeru, da dodatno novo opremo nikakor ni mogoče montirati na obstoječa vrata, se izdelajo nova vrata

OPOMBE

Vrata so opisana in kotirana s svetlo dimenzijo odprtine. Svetla odprtina se računa od gotovega tlaka.
Pri neizvedenih naložbah na nosilni arm. betonski plošči upoštevati izvedbo plavajočega estriha in tlaka.
V tem primeru izvesti betonski prag do višine gotovega tlaka in ga vključiti v ceno izvedbe vrat.
Koto gotovega tlaka določi skupaj s projektantom za vsak posamezni primer.
V primeru povečanja obstoječih odprtin upoštevati sveto odprtino vrat od kote gotovega tlaka.
Dimenzije obvezno preveriti na objektu in predvidene rešitve uskladiti z dejanskim stanjem na objektu!


Vse dimenzije in detalje izvedbe medsebojno uskladita dobavitelj oken in vrat in izvajalec gradbenih del (dimenzije obvezno preveriti na objektu)!

Izvajalec mora med gradnjo upoštevati vse načrte za izvedbo (PZI) ter koordinirati gradnjo s načrti gradbene konstrukcije, elektrinih instalacij, strojnih instalacij, požarno študijo, kakor tudi zunanjimi priključki, tehnološkimi načrti, študijami in elaborati (PGD, PZI).

V primeru, da v načrtu predlagane rešitve niso v skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke, zakonodajo ali standardi, ozioroma v primeru napak v načrtu, je izvajalec del dolžan projektanta na to opozoriti in v soglasju s projektantom prilagoditi izvedbo. Za izvedbo odgovarjajo izvajalci.

PV25	enokrilna vrata, EI 60	dimenzije (cm) 90/120	1D	kom 1

- lokacija: obstoječe 3. nadstropje - servisna odprtina za semafor
- podboj : kovinski, sidran v sporeks steno, zaščiten s prašno barvo, barva rdeča s strani igrišča, bela v prostoru
- krilo: polno kovinsko, zaščiteno s prašno barvo, RAL kot podboj
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za enokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, cilindrična ključavnica, vratne kljuke, samozapiralo
- opomba: odprtino v novi steni prilagoditi zahtevani svetli dimenziji vrat zahtevana požarna odpornost EI 60, obvezni atesti



PV24	enokrilna vrata za odvod dima in toplote	dimenzije (cm) 110/220	1L	kom 1

- lokacija: obstoječe 3. nadstropje, SZ del, stopnišče
- podboj : Al s prekinjenim toplotnim mostom, sidran v obstoječo steno, barva siva RAL 7035
- krilo: polno toplotno izolativno krilo Umax=1.3 W/m2K, RAL kot podboj
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za enokrilna vrata z avtomatskim odpiranjem v slučaju požara
- oprema: varnostna ključavnica in elektronika za avtomatsko odpiranje vezano na požarno centralo z možnostjo ročnega odklepanja in odpiranja v pritličju in 3. nadstropju (elektromotor 24V na vratih in dobavljiv skupaj z vrati), vratne kljuke v prostoru stopnišča se izvede zaščitna ograja s ključavnico
- opomba: dimenzije zidarske odprtine v obstoječi steni prilagoditi vgradnji vrat z zahtevano svetlo dimenzijo (zahtevana površina za oddelitvanjje 2.3m2), obvezni atesti

PV19	enokrilna vrata, EI2 30-C4	dimenzije (cm) 100/210	1D	kom 1

- lokacija: 1. nadstropje JZ del - izhod iz bara na obstoječe stopnišče
- podboj : kovinski, sidran v novo steno, zaščiten s prašno barvo barva siva RAL 7024 (kot že vgrajeno 2010)
- krilo: kovinsko, zaščiteno s prašno barvo, RAL kot podboj enojna zasteklitev, požarno odporno steklo EI 30
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za dvokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, evakuacijska ključavnica, vratne kljuke - s strani bara evakuacijska, samozapiralo
- opomba: na mestu odstranjenih obstoječih vrat in zasteklitve nad njimi se vgradijo nova vrata in nad njimi pozida stena iz sporeksa 15cm, nad vrati se izvede AB vez, ki se sidra v obstoječ AB steber na eni strani in zidano steno na drugi strani
zahtevana požarna odpornost EI2 30-C4, obvezni atesti

PV20	enokrilna vrata, EI2 30-C3	dimenzije (cm) 90/195	1D	kom 1

- lokacija: medetaža vzhodnega prizidka - vhod v tehnološki prostor
- podboj : kovinski, sidran v obstoječo steno, zaščiten s prašno barvo, barva siva RAL 7024 (kot že vgrajeno 2010)
- krilo: polno kovinsko, zaščiteno s prašno barvo, RAL kot podboj
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za enokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, cilindrična ključavnica, vratne kljuke, samozapiralo
- opomba: dimenzije vrat prilagoditi dejanskem stanju na objektu zahtevana požarna odpornost EI2 30-C3, obvezni atesti

PV21	dvokrilna vrata, EI2 30-C4	dimenzije (cm) 170/210	kom 1

- lokacija: 2. nadstropje vzhodnega prizidka, SV del, izhod na stopnišče
- podboj : kovinski, sidran v obstoječo AB steno, zaščiten s prašno barvo, barva siva RAL 7024 (kot že vgrajeno 2010)
- krilo: polno kovinsko, zaščiteno s prašno barvo, RAL kot podboj
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za dvokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, evakuacijska ključavnica, vratne kljuke s strani stopnišča, panična letev z druge strani, samozapir.
- opomba: zahtevana minimalna svetla širina vrat 170cm (dimenzije vrat prilagoditi obstoječi odprtini z upoštevanjem ŠPV)
zahtevana požarna odpornost EI2 30-C4, obvezni atesti

PV22	enokrilna vrata, EI2 30-C3	dimenzije (cm) 70/200	1D	kom 1

- lokacija: obstoječe 2. nadstropje, SZ del, prostor ozvočenja
- podboj : kovinski, sidran v obstoječo steno in novo steno, zaščiten s prašno barvo, barva siva RAL 7024 (kot že vgrajeno 2010)
- krilo: polno kovinsko, zaščiteno s prašno barvo, RAL kot podboj
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za enokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, cilindrična ključavnica, vratne kljuke, samozapiralo
- opomba: dimenzije vrat prilagoditi obstoječi montažni steni, ki se požarno obloži in novi pozidavi na drugi strani, nad vrati izvesti tipsko podkonstrukcijo požarnoodporne montažne stene zahtevana požarna odpornost EI2 30-C3, obvezni atesti

PV23	enokrilna vrata, EI 30-C5	dimenzije (cm) 90/200	1D	kom 1

- lokacija: obstoječe 3. nadstropje, SZ del, stopnišče
- podboj : kovinski, sidran v obstoječo steno, zaščiten s prašno barvo, barva siva RAL 7024 (kot že vgrajeno 2010)
- krilo: polno kovinsko, zaščiteno s prašno barvo, RAL kot podboj
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za enokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, evakuacijska ključavnica, vratne kljuke - panik kljuka s strani prostora, samozapiralo
- opomba: dimenzije zidarske odprtine v obstoječi steni prilagoditi zahtevani svetli širini 90cm
zahtevana požarna odpornost EI 30-C5, obvezni atesti

	atelje za prostorsko projektiranje jesenice d.o.o.	Pod gozdom 2 tel.: 059 05 83 33 fax.: 04 586 41 70 ateljej@app-jesenice.com	št. pooblastila: IZS 1451
			list: 2
risba:	SHEME - VRATA PV13 - PV25		merilo: 1:50
naročnik:	Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice		
objekt:	ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA - VZHODNI DEL		
odg. vodja projekta:	Silvija BABUREK, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0896 A		
odg. projektant:	Silvija BABUREK, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0896 A		
št. proj.:	II/1656-1/08	faza: PZI sprememba	
št. načrta:	II/1656-1/08 - A	načrt: ARHITEKTURA	datum: januar 2012
opombe:			