## PREREZ A - A




## TLORIS PRITLIČJE




## PREREZ B - B




## PREREZ C - C




## Detail zaključek fasade M=1: 10




LEGENDA:

- fluorescenčna svetilka, splošna, enovrstna
- fluorescenčna svetilka, splošna, dvovrstna
- tipalo
- vtičnica, 230 V
- CEE-vtičnica, 400 V, 16A, 3-polna
- ventilator za odzračevanje
- termostat za ventilator odzračevanja
- sobni termostat za grelno telo
- rebrasti radiator
- temeljni ozemljitev
- krožno ozemljilo, Ø 10mm, gladko betonsko železo V4A položeno v zemlji pod talno ploščo
- priključek ozemljitve/priključek na ozemljitev
- razdelitev temeljna ozemljitev/obročno ozemljilo
- vertikalni odvod ozemljitev/obročno ozemljilo
- ločilno mesto
- zaščita proti streli do strehe
- zaščita pred strelo
- kabelski skoznjik

## TLORIS KLET




## PREREZ D - D




## PREREZ E - E




## Detail zaključek fasade zgoraj ("attika") M=1: 10




M 1:50


Naložba v vašo prihodnost
EVROPSKI ODDELOK REGIONALNEGA RAZVOJA REPUBLIKE SLOVENIJE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investitor: | Občina Jesenice<br>Cesta Železarjev 6<br>4270 Jesenice | Naročnik: | JEKO-IN<br>javno komunalno podjetje, d.o.o.<br>Cesta maršala Tita 51 |
| Projektant: | KRMC BAURCONSULT ARCHITEKTEN INGENIEURE BAUR KRMC | Objekt/lokacija: | ČČN JESENICE |
| | | Del objekta/sklop: | TERCIARNA STOPNJA ČIŠČENJA NA ČČN JESENICE |
| | Ime: / Ident.št. / Podpis: | Vsebina/naslov risbe: | magnetno induktivni merilec pretoka<br>Tlorisi<br>Prerez A - A, B - B, C - C, D - D in E - E |
| Vodja projekta: | Dipl.-Ing.Univ. ANDREAS BAUR | | |
| | mag. JOHANNES J. KRMC | | |
| Odgovorni projektant: | ANDREJ BREGAR, univ.dipl.inž.el. / E-1320 | Sprememba: / Številka: / Merilo: / Št.flac | |
| Faza: | PZI / Datum: Nov. 2010 | PZI-3-01/09 | 1:50 4.5.8 |


P:\0846505-ALISP\VEP\PLANI\Elektro\KA Jesenice_ELE-MID Abbuffmessung\070509.dwg